

Departament Clienti
Serviciul Racordare Clienti
Birou Racordare Craiova
Craiova, str. Bibescu, nr.33, jud. Dolj
Contact on-line: www.distrigazsud-retele.ro

Cod interfata DGSR: 1347129
CLC DGSR: DGSAGPIT0000878252

Catre,

**SPITAL JUDETEAN DE URGENTA
PITESTI**
Aleea SPITALULUI, nr.36, loc.
PITESTI, jud. Arges,
cod 999999

Cod interfata bransament 686423
Cod PA de bransament 1911409644

AVIZ TEHNIC instalatie de utilizare
Nr. 13654143/data 04.06.2024

1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. **210556304** din data de 23.05.2024, pentru alimentarea cu gaze naturale a locului de consum din Aleea SPITALULUI, nr. 36, localitatea PITESTI, judetul Arges, va transmitem urmatoarele informatii:
2. Date referitoare la instalatia de racordare (racord):
 - instalatie de racordare gaze naturale existenta
 - instalatie de racordare gaze naturale in curs de realizare
 - tip material PE, diametru 63,00 mm, lungime 1,00 m
 - post reglare masurare existent:
 - debit gaze naturale 250,00 m3/h;
 - tip regulator Actionare directa;
 - tip contor G100 ;
 - presiunea gazelor naturale in amonte si in aval de statia de reglare-masurare/statia de reglare/statia de masurare/postul de reglare-masurare/postul de reglare/postul de masurare este PR in amonte si PJ in aval.
 - caderea de presiune: 5,0000 mbar.
3. Punctul de delimitare dintre instalatia de racordare si instalatia de utilizare: robinetul de bransament / statia/ postul de reglare (dupa caz);
4. Valabilitatea prezentului aviz încetează:
 - a) la emiterea unui nou aviz tehnic de racordare / unui nou aviz tehnic;
 - b) la cererea clientului final, în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea racordului si/sau a SRM/SR/PRM/PR/PM sau a instalatiei de utilizare gaze naturale;
 - c) in cazul neindeplinirii conditiilor din avizul tehnic de racordare/ avizul tehnic;
 - d) in cazul dezafectarii racordului SRM/SR/SM/PRM/PM sau a instalatiei de utilizare gaze naturale.
5. Prezentul aviz tehnic contine datele necesare pentru realizarea documentatiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente locului de consum.
6. Proiectarea si executia instalatiei de utilizare a gazelor naturale fac obiectul prezentului aviz.

C2 - INTERN

Distrigaz Sud Rețele S.R.L
Bd. Mărășești, nr. 4-6, Corp B
Sector 4 București, 040254
Call Center: 021 9376

Nr. Reg. Com. J40/2728/2008
CUI: RO 23308833
Capital social: 76.201.910 lei



distrigazsud-retele.ro

AVIZ TEHNIC instalatie de utilizare
Nr. 13654143/data 04.06.2024

Sef Birou Racordare

PRICOIU-PRICUNDA DANIELA

Emitent
ANGHELACHI GABRIELA-EMILIA

DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L.

BIROUL RACORDARE
CRAIOVA

Protectia datelor cu caracter personal

În vederea soluționării aspectelor legate de fluxul de Racordare, potrivit legislației în vigoare, prelucram date cu caracter personal.

Pentru mai multe informații poți consulta Nota Generală de Informare cu privire la Protecția datelor cu caracter personal, disponibilă pe site-ul nostru www.distrigazsud-retele.ro, în secțiunea dedicată Protecției datelor cu caracter personal, precum și la sediile noastre.

C2 - INTERN

Distrigaz Sud Rețele S.R.L.
Bd. Mărășești, nr. 4-6, Corp B
Sector 4, București, 040254
Call Center: 021 9376

Nr. Reg. Com. J40/2728/2008
CUI RO 23308833
Capital social: 76 201.910 lei



distrigazsud-retele.ro