

**HOTĂRÂREA NR. 8**

**Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru investiția ” Extindere sistem alimentare cu apă satele Vlădești și Bădislava comuna Tigveni”**

Consiliul Local al comunei Tigveni, județul Argeș, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2017; Analizând expunerea de motive nr. 299/25.01.2017 a domnului primar Slătineanu Dumitru Doru – inițiatorul proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru investiția “ Extindere sistem alimentare cu apă satele Vlădești și Bădislava comuna Tigveni”, obiectiv ce se va realiza în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul “Modernizarea satului românesc”;

Ținând cont de raportul de specialitate nr.341/26.01.2017 întocmit de d-na Roșu Maria – inspector în cadrul compartimentului de specialitate financiar contabil al Primarului comunei Tigveni;

Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local și secretarului comunei Tigveni;

**Având în vedere:**

-O.U.G. nr. 28/2013 și OMDRAP nr. 1851/2013 ;

- Dispozițiile art. 44, alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 5, alin.(2); art. 6, alin.(1) și (3); art. 8, alin.(1); art. 80 și art. 81, alin.(1) și (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

- Reglementările art. 2, lit.c); art. 3, lit.a), b), c); art. 4, lit.b) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.d); art. 63, alin.(1), lit. c); art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 45, alin.(2), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și republicată;

În temeiul art. 115, alin. (1), lit.b); art. 117, alin.(1), lit.a), b), c), f), g) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și republicată;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aproba indicatorii tehnico economici ai proiectului “*Extindere alimentare cu apă satele Vlădești și Bădislava comuna Tigveni*”, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

**Art.2.** Finanțarea investiției se va realiza prin Programul național de dezvoltare locală, Subprogramul „Modernizarea satului românesc”.

**Art.3.** Cheltuielile neeligibile impuse de implementarea proiectului prevazut la art.1 precum și cheltuielile de întreținere și/sau reparare se suportă din veniturile proprii ale bugetului local.

**Art.4.** Se aproba cofinanțarea in valoare de 145042 lei reprezentnd 3,827% din valoarea totală a proiectului.

**Art.5.** Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se însărcineaza primarul și viceprimarul comunei Tigveni.

**Art.6.** Prezenta hotarare se va aduce la cunoștiința publică prin afișare la sediul autorității publice locale și se va comunica Instituției județului Argeș in scopul exerciării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,  
COZMA SORIN

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,  
Jr. NIȚU TATIANA



Nr.8/27.02.2017

**HOTĂRÂREA NR. 8**

**Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru investiția ” Extindere sistem alimentare cu apă satele Vlădești și Bădislava comuna Tigveni”**

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

1. Valoarea totală a investiției inclusiv TVA -3790324 lei, din care:

Construcții montaj (C+M) 3015450 lei

2. Capacități (în unități fizice):

Se vor executa:

- Foraj la adâncimea de 100 m, având debit de aproximativ 1 l/s - 1 buc;
- Rezervor semiîngropat 100mc polistiff - 1 buc;
- Stație de clorinare și grup de exploatare -1 buc;
- Rețele de distribuție PEHD PE 80 Pn 6, Pn 10 Dn 110- Dn 50 L= 8844 ml;
- Rețea aducțiune PEHD PE 100 Pn 10 at, având Dn 110x 8,1 mm, L= 1798 ml;
- Cămine de vane - 26 buc;
- Hidranți de incendiu - 2 buc;
- Subtraversări în foraj orizontal OL Dn 65 mm L= 25,5 m - 4 buc;
- Subtraversări în foraj orizontal OL Dn 75 mm L= 31,5 m - 5 buc;
- Subtraversări în foraj orizontal OL Dn 90 mm L= 31,0 m - 3 buc;
- Subtraversări în foraj orizontal OL Dn 125 mm L= 27,5 m-3 buc.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
COZMA SORIN**



**CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,  
Jr. NIȚU TATIANA**