


ROMÂNIA
Județul Argeș
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
VLĂDEȘTI
Cod de înregistrarea fiscală 4122132



HOTARAREA NR. 26 / 26.09.2016
privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici
pentru investitia „ Sistem centralizat de canalizare în satele
Coteasca,Drăghescu și Putina,comuna Vlădești,judetul Argeș”

Consiliul local al comunei Vlădești,judetul Argeș ,intrunit in sedinta ordinară

Analizand expunerea de motive prezentată de către Primarul comunei Vlădești în calitate sa de initiator prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico economici ai proiectului „Sistem centralizat de canalizare în satele Coteasca,Drăghescu și Putina,comuna Vlădești,judetul Argeș .recalculati prin introducerea bransamentelor individuale

Văzînd raportul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vlădești înregistrat cu nr.2806 / 22.09.2016

Avand in vedere prevederile :

- Strategia Europa 2014 – 2020;
 - Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei Europene nr. 679 din 14 iulie 2011, de modificare a Regulamentului CE nr 1974/ 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
 - Regulamentul Comsiei Europene nr. 1974 din 15 decembrie 2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698 / 2005 al Consiliului pentru sprijinul de dezvoltare rurală acordat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
 - OUG nr. 79 din 24.06.2009 privind măsurile pentru stimularea absorbției fondurilor alocate PNDR pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural;
 - OUG nr. 74 din 17.06.2009 privind gestionarea fondurilor comunitare;
 - Ghidul solicitantului pentru subMăsura 7.2 –PNDR 2014-2020,
 - HG NR. nr. 226 / 2015 (*actualizată*)privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat
 - art.291.alin.(1) lit.a din legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
 - avizul secretarului comunei Vlădești si al comisiilor de specialitate nr. 1 si 2
- Tinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege:

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) si celor ale art. 115 alin.(1) lit. b din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici in valoare totala de **6.508.677 ,00 lei cu TVA** privind investitia „Sistem centralizat de canalizare în satele Coteasca,Drăghescu și Putina,comuna Vlădești,judetul Argeș “ *după cum urmează :*

Caracteristici generale ale proiectului:

A. Indicatori economici

Valoarea totala a investiției este: 6.508.677 LEI INCLUSIV TVA

Euro: 1.457.090 INCLUSIV TVA

Valoare fără TVA 5.431.061 LEI

Valoare TVA 1.077.615 LEI

Din care:

Valoare C+M fără TVA = 3.967.048 LEI

Valoare C+M fara TVA = 888.099 EURO

Valoare C+M inclusiv TVA = 4.760.458 LEI

Valorile au fost calculate la cursul BCE 1 EURO = 4,4669 lei (la data de 11.03.2016)

B. Indicatorii tehnici:

Durata de realizare

Durata de realizare a investiției este estimată la 24 luni. Din care lucrarile de constructii montaj 12 luni.

Capacitati in unitati fizice si valorice:

Caracteristicile principale ale construcției

- Retea de colectare si transport ape uzate menajere
- Statii de pompare ape uzate menajere
- Conducte de refulare
- Statia de epurare
- Executia de subtraversari si supratraversari;
- Branșamente individuale

Rețelele de canalizare apa menajera cu curgere gravitacionala se vor realiza din tuburi din PVC-KG cu diametrele De 200mm si De400 mm .

Lungimile traseelor de canalizare menajera realizate din tuburi PVC-KG(cu curgere libera) incluzand lungimile subtraversarilor au o lungime totală de L= 8 595 metrii liniari.

Pentru tranzitarea apei uzate menajere catre statiile de epurare si pentru a evita adancimile foarte mari de sapatura sunt necesare 5 statii de pompare. Conductele de refulare de la cele 5 statii de pompare se vor realiza din tuburi din PEID, PE80 SDR17.6, Pn6.

Lungimea totala a conductelor de refulare este L=634 ml si are urmatoare diametre : De90 mm- 14 ml, De 110mm- 620 ml.


Capacitatea efectiva pentru statia de epurare este de Q=300 mc/zi.

Art.2. Primarul comunei Vladesti impreuna cu aparatul de specialitate, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei și Institutiei Prefectului județului Argeș și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.cjarges.ro/en/web/vladesti

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ:
GROSARU ION

Nr. 26 din 26 septembrie 2016



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
BEBEȘLEA MAGDALENA

Data azi, 26 septembrie 2016

Adoptată in sedință de ordinară ,prin vot deschis , cu : 12 voturi pentru, __ voturi impotriva , __ abtineri , din numărul total de 13 consilieri in funcție