

ROMÂNIA
JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALDARARU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru investiția INFIINTARE DE SISTEMELE INDIVIDUALE ADECVATE (SIA) DE COLECTARE ȘI EPURARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA CALDARARU, JUDETUL ARGES, depusa în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/2, Componenta 1 - Managementul apei, Investiția 2 - Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale protejate, din Planul Național de Redresare și Reziliență

Consiliul Local al COMUNA CALDARARU, JUDETUL ARGES, întrunit în ședință ordinară în data de 21.11.2023 conform dispoziției de convocare nr. 138 din 15.11.2023;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- a) art. 120, alin.(1), art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- b) art. 2, art. 3, paragrafele 1 și 2, art. 4, paragraful 2, art 9, paragrafele 1 și 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 7, alineat (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
- d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- e) art. 5 alin. (3) și art. 44, alineat (1) din Legea 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- f) Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- g) Prevederile Hotararii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
- h) Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C1, Componenta 1 - Managementul apei, Investiția 2 - Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale protejate, din Planul Național de Redresare și Reziliență;
- i) Notificarea de acceptare la finanțare transmisă de DGPNRR;
- j) art. 129 alin. (1) și (2) lit. b) coroborat cu alineat (4), litera d), alin 7 lit k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de :

- a) raport de aprobare întocmit de primarul COMUNEI CALDARARU înregistrat sub nr. 4500/16.11.2023 prin care susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- b) raportul secretarului general , înregistrat sub nr. 4501/16.11.2023 ;

c) avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al COMUNEI CALDARARU, JUDETUL ARGES

în temeiul art. 139,alineat (1) și celor ale art 196, alineat (1), litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă studiul de fezabilitate si principalii indicatori tehnico – economici pentru **proiectul INFIINTARE DE SISTEMELE INDIVIDUALE ADECVATE (SIA) DE COLECTARE ȘI EPURARE A APELOR UZATE IN COMUNA CALDARARU, JUDETUL ARGES**, conform Anexelor nr.1 si nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul COMUNEI CALDARARU, JUDETUL ARGES și compartimentele de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al orașului, în termenul prevazut de lege, Primarului COMUNEI CALDARARU, JUDETUL ARGES, Instituției Prefectului JUDETUL ARGES, se afisează la sediul instituției.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
FLOREA IULIAN

**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU
LEGALITATE:**
Secretar al U.A.T. CALDARARU
CARMEN CONDURACHE

NR.57/21.11.2023

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor din art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019

Nr. total de consilieri in funcție	= 11	Voturi - „pentru”	- 11
Nr. total de consilieri prezenți	= 11	- „contra”	- 0
Nr. total de consilieri absenți	= 0	- „abțineri”	- 0

Se comunică 1 exemplar Instituției Prefectului-JUDETUL ARGES/1 exemplar Primar/1 exemplar dosar/1exemplar afișat.

Indicatorii Tehnico - economici ai investiției

“INFIINTARE DE SISTEMELE INDIVIDUALE ADECVATE (SIA) DE COLECTARE ȘI EPURARE A APELOR UZATE IN COMUNA CALDARARU, JUDETUL ARGES”

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt:

- Valoarea totala a investitiei fara T.V.A.: 4.309.332,00 lei, din care lucrari de constructii - montaj (C+M) 917.542,20 lei
- Valoarea totala a investitiei cu T.V.A.: 5.126.187,42 lei din care lucrari de constructii - montaj (C+M) 1.091.875,21 lei.

Durata de realizare a investitiei: 15 luni

Capacitati tehnice:

Se vor amplasa un numar de 400 de sisteme individuale adecvate de colectare a apelor uzate (SIA) de care vor beneficia un numar de 1152 locuitori echivalenti din gospodarii.

Caracteristici bazin vidanjabil:

- Volum util 8000 l;
- Prelungiri pentru gurile de vidanizare pana la 0.8 m;
- Dimensiuni: Diametru intre 1.5 – 2.0 m; Lungime 4.00 – 5.00 m;
- Racord teava de intrare de 110 mm / teava de iesire 110 mm;
- Guri de vidanizare telescopice D320 mm / D400 mm cu capace incluse.

Bazinele vor fi proiectate și fabricate conform standardelor europene: SR EN 12566-1.

CLASA, CATEGORIA DE IMPORTANTA

Conform STAS 4273-83 lucrarile propuse pentru sistemul de canalizare se incadreaza in clasa de importanta - IV, (lucrari permanente si secundare), categoria 4.

Categoria de importanta – D, conform HG 766/1997, reactualizata in 2008.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FLOREA IULIAN